



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, <http://35/rosпотребнадзор.ru/>

ПРЕДПИСАНИЕ

**Об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

г. Череповец

24.09.2024

35-16/28-23879-2024

Мною, специалистом-экспертом Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Голубевой Юлией Геннадьевной

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени В.В. Окунева», юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 59, ИНН 3528056416, ОГРН 1023501246801, при проведении осмотра, рассмотрения документов, проведении исследований и экспертиз выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Окна помещений 1 и 2 этажей МАОУ «СОШ №2» открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В МАОУ «СОШ №2» санитарно - техническое оборудование не соответствует гигиеническим нормам, не исправно с дефектами (у 2 раковин из 8 имеются дефекты - трещины, 4 раковины не функционируют), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В МАОУ «СОШ №2» стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения (в туалете девочек 2 этажа на стене отсутствует часть плитки, у питьевого фонтанчика на стене отслоилась краска), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В МАОУ «СОШ №2» полы имеют дефекты и повреждения (в спортивном зале №2 на полу отслоилась краска), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. При реализации образовательных программ в МАОУ «СОШ №2» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, расписание учебных занятий составлено без учета дневной утомляемости и вработываемости учащихся с 1 по 11 классы, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., таблицы 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 3.4.16, п.3.4, главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Согласно представленному списку МАОУ "СОШ №2", дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в общеобразовательную организацию без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 823, 832 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2023 N 372, от 29.11.2023 N 2020) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Обязательные требования, предписываемые к устранению	Подпункт, пункт, часть, статья, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) подлежат устранению	Срок устранения нарушений
1.	Оборудовать окна помещений 1 и 2 этажей МАОУ «СОШ №2» открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками.	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 01.09.2025г
2.	Оборудовать обеденный зал исправным санитарно-техническим оборудованием (раковинами для мытья рук) отвечающим гигиеническим нормативам, без дефектов.	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-03 от 30.03.1999г, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 01.09.2025г
3.	Оборудовать стены и потолки помещений без дефектов и повреждений (стены туалета девочек 2 этажа, стены у питьевого фонтанчика), допускающую проведение влажной обработки с	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	до 01.09.2025г.

	применением моющих и дезинфицирующих средств.	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	
4.	Обеспечить ровную поверхность пола в спортивном зале №2, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 01.09.2025г.
5	Привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами расписание учебных занятий 1-11 классов МАОУ "СОШ №2" с учетом дневной утомляемости и вработываемости учащихся.	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., таблицы 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 3.4.16, п.3.4, главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровл	до 01.09.2025 г
6	Допускать в МАОУ "СОШ №2" детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, при наличии заключения врача-фтизистра об отсутствии заболевания туберкулезом	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 823, 832 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	до 01.09.2025 г


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени В.В. Окунева», юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 59, ИНН 3528056416, ОГРН 1023501246801

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Череповецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс 8(8202)579781 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_01_» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)



Ю.Г. Голубева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено на электронный адрес: school2@cherepovetscity.ru